



Città di Vignola

Area tecnica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici
Servizio Interventi Economici e Marketing
Territoriale
Tel. 059.777.556

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

AT BGC arch.int archiflow

DETERMINA DI IMPEGNO

Progr. n. 1365

N. 18 in data 16/11/2017 del Registro di Settore

N. 404 in data 16/11/2017 del Registro Generale

OGGETTO: Mercatino dell'Antiquariato e dell'Arteingegno – regole tecniche installazione Generatori portatili di corrente elettrica

IL Funzionario Incaricato

Richiamata la determina dirigenziale n. 215 del 23.06.2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;

Richiamati:

- il Regolamento Comunale dell'Antiquariato e dell'Arteingegno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23/10/2012;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 13/11/2017 ad oggetto “Mercatino dell'Antiquariato e dell'Arteingegno – provvedimenti”;

Preso atto che a partire da Ottobre 2017, per ragioni di sicurezza, è stato rimosso l'impianto elettrico di Viale Mazzini, impianto che garantiva l'accessibilità alla rete elettrica agli espositori del Mercatino;

Considerato che sono in fase di approntamento i lavori per l'installazione di un impianto elettrico provvisorio utile a erogare le forniture elettriche del periodo natalizio, ovvero dal 3 Dicembre 2017 al 6 Gennaio 2018;

Considerato inoltre che, il Servizio Manutenzione e Patrimonio, sta predisponendo gli atti per affidare la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico definitivo a servizio delle iniziative che saranno organizzate in Viale Mazzini;

Dato atto che per permettere il regolare svolgimento delle attività degli espositori del Mercatino dell'Antiquariato e dell'Arteingegno, risulta necessario autorizzare i partecipanti a dotarsi di generatori di corrente;

Ritenuto opportuno per completezza d'informazione e per permettere agli Espositori afferenti al Mercatino dell'Antiquariato e dell'Arteingegno di dotarsi delle strumentazioni aderenti alle normative di settore e alle seguenti regole tecniche di utilizzo:

- Il collegamento a terra dei gruppi elettrogeni è consentito per realizzare un impianto con sistema con separazione elettrica, ovvero dove l'impianto elettrico sia collegato esclusivamente al gruppo elettrogeno senza la predisposizione dell'impianto di terra, le masse sono interconnesse ma non

collegate a terra, inoltre il GE dovrà essere provvisto di interruttore di protezione dal sovraccarico e cortocircuito conforme alla normativa CEI 64-8.

- Il collegamento è consentito per impianti con estensione di pochi metri (impianto limitato all'alimentazione di luci e prese per i gazebo) con gruppi elettrogeni di Potenza massima pari a 3kW.
- Il gruppo elettrogeno dovrà essere marcato CE e dovrà essere corredato da libretto di uso e manutenzione;
- Il gruppo elettrogeno dovrà essere in posizione interdetta al pubblico e lontano da materiali combustibili;
- È preferibile l'utilizzo di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio;
- In ogni caso il quantitativo di carburante dovrà essere lo stretto necessario per garantire il funzionamento del GE;
- Dovrà essere ben identificato il sistema di spegnimento del gruppo elettrogeno;
- Ogni espositore dovrà essere dotato di estintore 6Kg a Polvere 34 A 233 BC;

Ritenuto inoltre di predisporre la dichiarazione di conformità alle norme CEI degli impianti installati dagli espositori da compilare e consegnare ad ogni installazione;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. che gli impianti elettrici provvisori dotati di punto di fornitura elettrica generata da Generatore di Corrente o gruppo di continuità elettrico dovranno essere conformi alle seguenti norme e indicazioni tecniche:

- Il collegamento a terra dei gruppi elettrogeni è consentito per realizzare un impianto con sistema con separazione elettrica, ovvero dove l'impianto elettrico sia collegato esclusivamente al gruppo elettrogeno senza la predisposizione dell'impianto di terra, le masse sono interconnesse ma non collegate a terra, inoltre il GE dovrà essere provvisto di interruttore di protezione dal sovraccarico e cortocircuito conforme alla normativa CEI 64-8.
- Il collegamento è consentito per impianti con estensione di pochi metri (impianto limitato all'alimentazione di luci e prese per i gazebo) con gruppi elettrogeni di Potenza massima pari a 3kW.
- Il gruppo elettrogeno dovrà essere marcato CE e dovrà essere corredato da libretto di uso e manutenzione;
- Il gruppo elettrogeno dovrà essere in posizione interdetta al pubblico e lontano da materiali combustibili;
- È preferibile l'utilizzo di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio;
- In ogni caso il quantitativo di carburante dovrà essere lo stretto necessario per garantire il funzionamento del GE;
- Dovrà essere ben identificato il sistema di spegnimento del gruppo elettrogeno;
- Ogni espositore dovrà essere dotato di estintore 6Kg a Polvere 34 A 233 BC;

2. di approvare il modello di dichiarazione di conformità allegato (Allegato A);

di trasmettere il presente atto al Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli – Presidio di Vignola per gli adempimenti di competenza.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dal dipendente Monduzzi Donazzi Mattia

il Funzionario Incaricato
geom. Sergio Tremosini

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario
dr. Stefano Chini